

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE***Liberté
Égalité
Fraternité***CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE****Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 21 novembre 2025

MONSIEUR LE MAIRE**MAIRIE DE VAUCHASSIS****Mairie****COPE VAUCHASSIS****10190 VAUCHASSIS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00112012	
Unité de gestion		0071	COPE VAUCHASSIS
Installation	TTP	000524	VAUCHASSIS TTP
Point de surveillance	S	0000001038	VAUCHASSIS RESERVOIR
Localisation exacte			ROBINET CANALISATION DISTRIBUTION
Commune			VAUCHASSIS

Prélevé le : lundi 17 novembre 2025 à 09h22

par : GILDAS CHATEIGNER

Type visite : P+P2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112012)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop faible. La teneur en chlore libre dans les réservoirs doit être de l'ordre de 0,3 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale de l'Aube par intérim,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401
Caractéristiques organoleptiques

Aspect (qualitatif)	normal	X
Odeur (qualitatif)	normal	X
Saveur (qualitatif)	normal	X

Analyse terrain**Contexte environnemental**

Température de l'eau	10,9	°C
----------------------	------	----

Analyse terrain**Equilibre calco-carbonique**

pH	7,4	unité pH
----	-----	----------

Analyse terrain**Residuel traitement de désinfection**

Chlore libre	0,15	mg(Cl ₂)/L
Chlore total	0,23	mg(Cl ₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00112111

Référence laboratoire : 25M103755-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5,0 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	26,4 °f				
Titre hydrotimétrique	27,4 °f				
MINERALISATION					
Calcium	110 mg/L				
Chlorures	6,2 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	490 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	0,86 mg(Mg)/L				
Sulfates	1,8 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,12 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	6,1 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00112111

Référence laboratoire : 25M103755-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

